

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120250528008	湖北顺安诚建设有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 安全生产操作规程中施工机具操作规程不全。2. 职业病危害种类明细表中无作业人数。3. 职业病危害种类明细表应由技术负责人审批。4. 安全生产规章制度中安全风险等级划分有误。5. 企业安全事故应急预案未按照安全生产事故应急救援预案管理制度中所列事故种类分别制定应急方案。6. 年度安全生产培训教育实施计划中安全生产管理人员培训学时与安全生产教育培训制度不符。7. 未按照年度安全生产培训教育实施计划执行培训内容。
2	09120120250528009	湖北天城怡景园林绿化工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 安全操作规程中主要工种施工机具操作规程不全（钢筋工、木工、泥瓦工、水电工、混凝土工）。2. 安全操作规程无编制依据。3. 年度安全教育培训计划表不满足安全生产教育培训制度学时要求。
3	09120120250530001	湖北安益建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 施工机具和劳保用品合格证存在套用痕迹。2. 安全管理机构负责人田小龙个人简历与社保缴纳不一致。3. 年度安全教育培训计划表不满足安全生产教育培训制度要求。
4	09120120250530002	随州山河建设有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 安全生产操作规程中施工机具操作规程不全。2. 安全生产管理机构负责人周恒光个人简历与社保缴纳不一致。3. 施工机具和劳保用品合格证存在套用痕迹。4. 部分特种作业人员意外伤害保险查询不到。5. 意外伤害保险名单与实际参保人员不一致。6. 法定代表人信息一览中未上传法人安全生产考核证、养老保险凭证、身份证扫描件。7. 各施工现场必须设置消防通道，其宽度不得小于 3.5 米不满足建筑施工现场防火标准规定。8. 缺少物体打击、触电等应急救援演练记录。