

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	091201202 41120001	随州寰宇建筑劳 务有限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。原因：1. 护目镜合格证疑假。2. 应急救援演练单一且完善方案未根据实际情况编制。3. 年度安全教育培训材料中考核人员签字为 PS。
2	091201202 41121004	湖北宏犇建设集 团有限公司	水利水电工程施工 总承包贰级、市政公 用工程施工总承包 贰级、建筑工程施工 总承包贰级	不同意。原因：1. 技术负责人黄帆填写信息无职称，不符合要求。2. 挖掘机，压路机合格证疑假。3. 企业生产安全事故应急救援预案不符合要求。4. 演练记录不真实（如：不知晓如何报警）
3	091201202 41126001	随州市博力建筑 劳务有限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。原因：1. 劳保用品不齐全，焊工应佩戴护目镜。2. 本年度安全教育培训学时计划不足（生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时；生产经营单位新上岗的从业人员（包括特种作业人员），岗前安全培训时间不得少于 24 学时）。
4	091201202 41128002	湖北锦嘉隆腾建 筑工程有限公司	模板脚手架专业承 包不分等级、施工劳 务资质不分等级	不同意。原因：1. 安全操作规程编制不全，应包含编制原则、编制依据，机具清单中对应设备无相关操作规程。2. 职业危害防治措施缺少火灾、触电等相关因素的防治措施。
5	091201202 41206001	湖北翰弘建设工 程有限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。原因：1. 三类人员龚仕媛查询职务为技术负责人，与实际职务不符。2. 生产安全事故应急救援预案不符合要求。
6	091201202 41206004	湖北硕飞建筑工 程有限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。原因：1. 职业危害防治措施与职业病危害种类明细表无触电、火灾等防治措施。2. 未提供企业劳保用品购置发票。3. 未提供企业劳保用品发放记录表。4. 未提供企业劳保用品合格证书。